

質疑回答一覧

令和3年8月27日

独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター
院長 恵美 宣彦

工事名称：独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター棚・書庫等転倒防止対策作業

番号	図番	質疑	回答
1		転倒防止用スタビライザーについて転倒防止で耐震用ではありませんが、宜しいでしょうか。	当院としましては、仕様書に記載されている商品でも可とし、同等品以上を使って頂いても構いません。
2		書庫RV-壁固定金具Lカタログに被害軽減と記載されており、耐震用ではないが、宜しいでしょうか。	当院としましては、仕様書に記載されている商品でも可とし、同等品以上を使って頂いても構いません。
3		ベルトストッパー軽量設備用 プロセブンについてカタログに50kgまでと記載されてますが、冷蔵庫は50kg以上高さ1700mmあり、床面での固定効果が薄いのではないのでしょうか。	当院としましては、仕様書に記載されている商品でも可とし、同等品以上を使って頂いても構いません。
4		サーバー室のサーバーは10cmほど移動させても宜しいのでしょうか。	移動可です。